

Ermittlung des Dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3 (2012)
Richtwerte nach ZTV E-StB 17 Abs. 14.3.5
Richtwerte nach ZTV E-StB 17 Abs. 4.5.2

Auftragnehmer: HEMMER
 Auftraggeber: HTL Linz
 Titel des Projektes: Test mit Wlan

Prüfgerät: ZFG 3.0
 Hersteller: Zorn Instruments GmbH & Co. KG
 Prüfgerät Serien Nummer: 12401
 Messtyp: 300mm/10kg

Schichtdicke: unbekannt
 Bodengruppe: GE Enggestufte Kiese
 Wetter: Sonne, trocken

Prüfnr.	Prüfzeit	Evd [MN/m ²]	S1 [mm/s]	S2 [mm/s]	S3 [mm/s]	SØ [mm/s]	s/v [ms]	GPS
1	2021.11.24 12:25:08	4.9	4.711	4.673	4.526	4.636	5.8	

Gratwein, 24.11.2021
 Ort, Datum

OK